

NEMKO

**NORSKÝ ÚŘAD PRO KONTROLU  
ELEKTROMATERIÁLŮ**



POSTBOKS 288, BLINDERN, OSLO 3  
GAUSTADALLEN 30  
TELEFON: (02) 60 40 90  
TELEX: 17 260 nemko n

ADRESA – TELEGRAMY: NEMKO  
Poštovní účet: 5 12 18 92  
Bankovní účet: 6039.05.16498  
Doklad č. 52760

Zasílatel  
Raychem A/S  
Postboks 6202 Etterstad

Výrobce  
Chemelex Division of Raychem,  
Redwood City/USA

OSLO 6

Vaše značka	Váš dopis z	Naše značka (uvádí se vždy)	Oslo
T. Kirkenaer	14. 10. 1982	M 57118	01. 11. 1982

**SCHVÁLENÍ**

Skupina  
18 79800                      Topné kabely ve speciálním provedení

Typ	Údaje
GM – 2x	2x1,2 mm <sup>2</sup> , 15 W/m při 10 °C (samoreg. 220 – 240V)
Poznámky	Při umístění do vody se výkon zvýší na 30 W/m

Černý, plášť Tefsel (ETFE), max. 85 °C, pocínované Cu stínění, modifikovaná polyolefinová izol., zakončení Atum 12/4 a 3/1 smrštění

Schválení bylo vydáno podle předpisu NEMKO 183./74 a podle platných ustanovení.

Norský úřad pro kontrolu elektromateriálů

*podpis*  
Rolf Moe  
výkonný ředitel

*podpis*  
H. Skarphagen

*podpis*  
JJMoe/LDH

Podle § 27, 3. článek správního zákoníku upozorňujeme na to, že lze podat odvolání proti rozhodnutí, a to během 3 týdnů od oznámení o doručení rozhodnutí zkušebnímu výboru NEMKO, přičemž se odvolání podává odvolacímu výboru NEMKO nebo NVE, viz kapitola VI správního zákoníku. Případné odvolání se zašle prostřednictvím NEMKO.

Odpovědnost, značka, odbyt a daň z odbytu viz zadní strana.

# NEMKO

# NORGES ELEKTRISKE MATERIELLKONTROLL



POSTBOKS 288 BLINDERN, OSLO 3  
GAUSTADALLÉEN 30  
TELEFON: (02) 60 40 90  
TELEX: 17 260 nemko n

TELEGRAMADRESSE: NEMKO  
POSTGIRO: 5 12 18 92  
BANKGIRO: 6039.05.16498

Rep.nr. 52760

Innsender

Raychem A/S  
Postboks 6202 Etterstad

Fabrikant

Chemelex Division of Raychem,  
Redwood City/U.S.A.

OSLO 6

Deres ref.

TKirkenær

Deres brev av

1982-10-14

Vår ref. (må alltid oppgis)

M 57118

Oslo,

1982-11-01

## GODKJENNING

Gruppe

18 79800

Varmekabel i spesialutførelse

Type

GM - 2x  
Anmerkninger

Data

2x1.2 mm<sup>2</sup>, 15w/m ved 10°C (selv reg.  
220-240V Ved forleggelse i vann  
økes effekten til 30w/m

Sort, Tefsel (ETFE) kappe, maks. 85°C, fortinnet Cu-skjerm, modifisert polyolefin isol., endeavsl. Atum 12/4 og 3/1 krympestrømpe

Godkjenning er gitt etter forskrift NEMKO 183./74 og gjeldende bestemmelser.

Norges Elektriske Materiellekontroll

Rolf Moe

Adm. direktør

H. Skarphagen

JJMoe/LDH

I samsvar med forvaltningslovens § 27, 3. ledd gjøres oppmerksom på adgangen til – innen 3 uker fra underretning om vedtaket er kommet fram – å påklage vedtak i NEMKO's prøvenemnd til NEMKO's ankenemnd eller NVE, jfr. forvaltningslovens kapittel VI. Eventuell klage skal sendes gjennom NEMKO.

Angående ansvarsforhold, godkjenningssmerke, omsetningsoppgaver og -gebyr, se baksiden.

Faktura for godkjenning sendes separat