

CERTIFIKÁT Č. P95101992

Zadavatel:
Raychem A/S
Postboks 31

Odpovědný výrobce:
Chemelex Division of Raychem
Redwood City/USA

1414 TROLLÅSEN

Ref. č. zakázky:
1995-03-29 Byom

Certifikát vystaven:
08. 06. 1995

Podle uvedených norem je/jsou certifikován(y) tento/tyto výrobek/výrobky:

Skupina:
18 79500

Spojovací materiál apod. pro topné kabely

Zakázka č.:
199514213

Typ: RayClic
Údaje: 230 V AC, 20 A, IP 68
Další specifikace: Prodlužovací box pro 1 zakončení, se studeným
připojením typu H07RN-F/3G25 mm², pro samoomez. topný
kabel typu HWAT-L, -M, -R, WinterGard FS-A-2X/FS-B-2X
a IceStop GM-2X vlastní výroby. Umístění podle schváleného
montážního návodu s datem 12/94. Kat.: RayClic CE-02

Zakázka č.:

199514213001

Typ: RayClic
Údaje: 230 V AC, 20 A, IP 68
Další specifikace: Prodlužovací box pro samoomez. topný kabel typu HWAT-L,
-M, FS-A-2X/FS-B-2X a IceStop GM-2X vlastní výroby.
Umístění podle schváleného montážního návodu s datem
12/94. Kat.: RayClic S-02

Zakázka č.:

199514213002

Typ: RayClic
Údaje: 230 V AC, 20 A, IP 68
Další specifikace: Prodloužení a vymezení box pro 3 zakončení, se studeným
připojením typu H07RN-F/3G2,5 mm². Pro samoomez. topný
kabel typu HWAT-L, -M, -R, WinterGard FS-A-2X/FS-B-2X
a IceStop GM-2X vlastní výroby. Umístění podle schváleného
montážního návodu s datem 12/94. Kat.: RayClic PT-02

NEMKO je samostatný zkušební a certifikační orgán a vzdělanostní centrum pro obor technické bezpečnosti a spolehlivosti –
nadace bez cíle dosažení zisku.

Adresa	Sídlo	Telefon:	Fax	Poštovní účet	Bankovní účet
P.O.BOX 73 Blindern	Gaustadalléen 30	Nor: 22 96 03 30	Nor: 22 69 86 36		8200.01.36502
N-0314 Oslo, Norsko	Oslo 3	M: +47 22 96 03 30	M: +47 22 69 86 36	0806 5121892	Sparebanken NOR SWIFT: UBNONOK 6039.05.16498 Christiania Bank

Zadavatel: Raychem A/S Datum: 08. 06. 1995 Certifikát č.: P95101992 Strana: 2

Zakázka č.:

199514213003 Typ: RayClic
Údaje: 230 V AC, 20 A, IP 68
Další specifikace: Prodloužení a vymezení box pro 2 zakončení, se studeným připojením typu H07RN-F/3G2,5 mm². Pro samoomez. topný kabel typu HWAT-L, -M, -R, WinterGard FS-A-2X/FS-B-2X a IceStop GM-2X vlastní výroby. Umístění podle schváleného montážního návodu s datem 12/94. Kat.: RayClic PS-02

Zakázka č.:

199514213004 Typ: RayClic
Údaje: 230 V AC, 20 A, IP 68
Další specifikace: Prodloužení a vymezení box pro 3 samoomez. topné kabely, s 1 zakončením. Pro samoomez. topný kabel typu HWAT-L, -M, -R, WinterGard FS-A-2X/FS-B-2X a IceStop GM-2X vlastní výroby. Umístění podle schváleného montážního návodu s datem 12/94. Kat.: RayClic T-02

Zakázka č.:

199514213005 Typ: RayClic
Údaje: 230 V AC, 20 A, IP 68
Další specifikace: Prodloužení a vymezení box pro 4 samoomez. topné kabely, se 2 zakončeními. Pro samoomez. topný kabel typu HWAT-L, -M, -R, WinterGard FS-A-2X/FS-B-2X a IceStop GM-2X vlastní výroby. Umístění podle schváleného montážního návodu s datem 12/94. Kat.: RayClic X-02

Pro Norsko platí:

Certifikát je v souladu s uzavřenou smlouvou:

Normy: NEK-EN 60998-1, NEK-EN 60998-2-3, NEK-IEC 800 a platné technické předpisy (20B(Central Office)121).

Certifikát platí do 01. 06. 2005

Certifikát výše uvedených výrobků nahrazuje dřívější certifikát vydaný pod naším č. L 85306/01-06 s datem 28. 05. 1991, který obsahuje seznam schválených elektrovýrobků.

NEMKO

podpis

Ragnar Køltzow
oddělení instalace

podpis

Harald Arnesen

Faktura je přiložena.

T.M.A. (pozn.překl. referent)

NEMKO je samostatný zkušební a certifikační orgán a vzdělanostní centrum pro obor technické bezpečnosti a spolehlivosti – nadace bez cíle dosažení zisku.

Adresa	Sídlo	Telefon:	Fax	Poštovní účet	Bankovní účet
P.O.BOX 73 Blindern	Gaustadalléen 30	Nor: 22 96 03 30	Nor: 22 69 86 36		8200.01.36502
N-0314 Oslo, Norsko	Oslo 3	M: +47 22 96 03 30	M: +47 22 69 86 36	0806 5121892	Sparebanken NOR SWIFT: UBNONOK 6039.05.16498 Christiania Bank

SERTIFIKAT Nr. P95101992

Oppdragsgiver:
Raychem A/S
Postboks 31

Ansvarlig fabrikant:
Chemelex Division of Raychem,
Redwood City/USA

1414 TROLLÅSEN

Oppdragets ref.:
1995-03-29 Byom

Sertifikat utstedt:
1995-06-08

Følgende produkt(er) er sertifisert etter angitte normer:

Gruppe:
18 79500 Koplingsmateriell o.l. for varmekabel

Oppdragsnr.:
199514213
Type: RayClic
Data: 230V AC, 20A, IP 68
Annen spes.: Skjøteboks for 1 endeavs., m. kald tilledn. type H07RN-F/3G25mm², for selvbegr. varmekabel type HWAT-L, -M, -R, WinterGard FS-A-2X/FS-B-2X og IceStop GM-2X av eget fabr. Forleg. i.h.t. godkj. mont. anv. datert 12/94. Kat. bet.: RayClic CE-02

Oppdragsnr.:
199514213001
Type: RayClic
Data: 230V AC, 20A, IP 68
Annen spes.: Skjøteboks for selvbegr. varmekabel type HWAT-L, -M, FS-A-2X/FS-B-2X og IceStop GM-2X av eget fabr. godkj. mont. anv. datert 12/94. Kat. bet.: RayClic S-02

Oppdragsnr.:
199514213002
Type: RayClic
Data: 230V AC, 20A, IP 68
Annen spes.: Skjøte og avgr.boks for 3 endeavs., m. kald tilledn. type H07RN-F /3G2,5mm² For selvbegr. varmekabel type HWAT-L, -M, -R, WinterGard FS-A-2X/FS-B-2X og IceStop GM-2X av eget fabr. Forleg. i.h.t. godkj. mont. anv. datert 12/94. Kat. bet.: RayClic PT-02

Oppdragsnr.:
199514213003
Type: RayClic
Data: 230V AC, 20A, IP 68
Annen spes.: Skjøte og avgr.boks for 2 endeavs., m. kald tilledn. type H07RN-F /3G2,5mm For selvbegr. varmekabel type HWAT-L, -M, -R, WinterGard FS-A-2X/FS-B-2X og IceStop GM- 2X av eget fabr. Forleg. i.h.t. godkj. mont. anv. datert 12/94. Kat. bet.: RayClic PS-02

Oppdragsnr.:
199514213004
Type: RayClic
Data: 230V AC, 20A, IP 68
Annen spes.: Skjøte og avgr.boks for 3 selvbegr. varmekabler, m. 1 endeavs. For selvbegr. varmekabel type HWAT-L, -M, -R, WinterGard FS-A-2X/FS-B-2X og IceStop GM-2X av eget fabr. Forleg. i.h.t. godkj. mont. anv. datert 12/94. Kat. bet.: RayClic T-02

NEMKO er et frittstående prøve- og sertifiseringsorgan og et kompetansesenter for teknisk sikkerhet og pålitelighet - en stiftelse uten fortjenestemotiv.
NEMKO is an independent testing- and certification body and a competence centre for technical safety and reliability - a not-for-profit foundation.

Oppdragsgiver:
Raychem A/S

Dato:
1995-06-08

Sertifikat nr.:
P95101992

Side:
2

Oppdragsnr.:

199514213005

Type:

RayClic

Data:

230V AC, 20A, IP 68

Annens spes.:

Skjote og styrer for 4 selvbet. varmekabler, m. 2 endeavs. For selvbet. varmekabeltype HWAT-L, M, R, WinterGard FS-A-2X/FS-B-2X og IsoStop GM-2X av type for Forleg. i.h.t. godkj. mont. anv. datert 12/94.
Kabelbet.: RayClic X-02

For Norge gjelder:

Sertifikatet er i samsvar med følgende avtale.

Normer: NEK-EN 60998-1, NEK-EN 60998-2-3, NEK-IEC 800 og gjeldende tekniske bestemmelser (20B(Central Office)121).

Sertifikatet er gyldig til: 2005-06-01

Sertifikatet av ovennevnte utstyr erstatter tidligere sertifikat gitt ved vårt reg.nr. L 85306/01-06 dattert 1991-05-28 og utstyrets tekniske data er i samsvar med følgende tekniske bestemmelser (20B(Central Office)121).

NEMKO



Ragnar Koltzow

Seksjon for installasjonsprosjekt



Harald Arnese

Faktura er vedlagt.

TMA

NEMKO er et frittstående prøve- og sertifiseringsorgan og et kompetansesenter for teknisk sikkerhet og pålitelighet - en stiftelse uten fortjenestemotiv.
NEMKO is an independent testing- and certification body and a competence centre for technical safety and reliability - a not-for-profit foundation.