

**EM2-MI
EM2-CM
EM4-CW**

Skúšobná inštalačná správa

| | | |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Názov projektu | Dodávateľ elektro | Dodávateľ asfaltu, betónu |
| Číslo obvodu | Zodpovedná osoba | Zodpovedná osoba |

| Typ výrobku a dĺžka EM ____ - _____ M | (Ω) Odpor vodiča | (M Ω) >100 M Ω Izolačný odpor (@ 500 Vdc – 2 500 Vdc) | Podpis dodávateľa elektro | Dátum |
|--|------------------------------|--|------------------------------|-------|
| Pred začiatkom inštalácie | | | | |
| Po pripojení vyhrievacieho kábla | | | | |
| Pred vyliatím betónu | | | | |
| Iba pre: EM2-MI Teplota asfaltu: °C | Podpis dodávateľa asfaltu | | | |
| Po liatí betónu | | | | |
| Po dokončení dodatočných prác: | | | | |
| Pred zapnutím | | | | |

| | | | |
|--|---|--|---|
| | | | © 2007 Tyco Thermal Controls INST-276 rev.0 03/07 Vytlačené v Belgicku na recyklovanom papieri |
| tyco Thermal Controls | Raychem je obchodná značka spoločnosti Tyco Thermal Controls. www.tycothermal.com | | |
| Odstráňte identifikačný štítok výrobku a pripevnite ho tu. | | | |



Tyco Thermal Controls Czech, s.r.o.
 Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany
 Tel.: +420 241 911 911
 Fax: +420 241 911 910
info.cz@tycothermal.com www.tycothermal.com
www.raychempodlahovetopeni.cz