

**EM2-MI
EM2-CM
EM4-CW**

Zkušební instalační zpráva

Název projektu	Dodavatel elektro	Dodavatel asfaltu, betonu
Číslo obvodu	Odpovědná osoba	Odpovědná osoba

Typ výrobku a délka EM____-_____M	(Ω) Odpor vodiče	(M Ω) >100 M Ω Izolační odpor (@ 500 Vdc – 2 500 Vdc)	Podpis dodavatele elektro	Datum
Před začátkem instalace				
Po připojení topného kabelu				
Před vylitím betonu				
Pouze pro: EM2-MI Teplota asfaltu: °C	Podpis dodavatele asfaltu			
Po lití betonu				
Po dokončení dodatečných prací:				
Před zapnutím				

tyco Thermal Controls	Raychem je obchodní značka společnosti Tyco Thermal Controls. www.tycothermal.com		
Sejměte identifikační štítek výrobku a připevněte jej zde.			

© 2007 Tyco Thermal Controls INST-276 rev.0 03/07
Vytisknuto v Belgii na recyklovaném papíru



Tyco Thermal Controls Czech, s.r.o.
Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany
Tel.: +420 241 911 911
Fax: +420 241 911 910
info.cz@tycothermal.com www.tycothermal.com
www.raychempodlahovetopeni.cz